

Územní odbor LIBEREC

PŘEHLED NÁLEŽITOSTÍ PRO PŘIPOJENÍ NA PCO HZS LK

KONTAKTNÍ ADRESY pro podání na HZS LK

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Územní odbor Liberec
Šumavská 414/ 11
LIBEREC VII – Horní Růžodol, 460 07

(hasební obvod bývalého okresu Liberec - Liberec, Český Dub, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Frýdlant)

Náležitosti organizačního charakteru:

- **Žádost o připojení na PCO** - písemná (postačuje rovněž elektronicky)
- **Základní údaje objektu** - formulář HZS LK k obdržení u HZS LK
- **Smlouva** (uzavírá majitel objektu/provozovatel/uživatel EPS)
- **Aktualizace kontaktních údajů a spojení** na osoby odpovědné za objekt (formulář poskytne HZS LK)

Náležitosti ve vztahu k výjezdu jednotky HZS:

- **Motýlkový trezorový klíč od KTPO konfigurace pro Liberec** - nutno odevzdat na HZS LK dodavatelem KTPO (popř. jen zámku) je SPH Elektro s.r.o. České Budějovice tel: 387 316 600, mobil: 603 494 236, jirkova@sph-elektro.cz. Kód vedený u tohoto dodavatele je **č. 58 (pro celý HZS LK)**.
- **Generální objektový klíč** - od vstupu a všech uzamčených prostor objektu (pokud není ze strany HZS LK s ohledem na charakter objektu rozhodnuto jinak), tento klíč musí být uložen uvnitř KTPO.
- Alternativně - po dohodě s HZS LK je možno uvnitř KTPO (namísto generálního objektového klíče) umístit **klíč od vstupu** do objektu, případně je žádoucí umístit i klíč od vjezdové brány do objektu, pokud je objekt oplocen a KTPO je instalováno vně objektu.
- Uvnitř KTPO je třeba umístit **generální objektový klíč, který pasuje taktéž do OPPO** (zařízení obslužného pole požární ochrany).
- **Dokumentace zdolávání požáru** - DZP (2x v tištěné a rovněž v elektronické podobě), a to v rozsahu **operativní karta** - § 34 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, (pokud je provozovatel EPS v objektu s napojením na PCO povinen k jejímu zpracování podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pokud není povinen k jejímu zpracování dle zákona o požární ochraně, zpracuje obdobnou dokumentaci v rozsahu DZP). DZP je třeba doplnit o plán místností s čísly jednotlivých hlásičů (smyček) pro snazší orientaci zasahující jednotky v objektu a dále o **situační plán** se znázorněním vnitřní dispozice objektu a jeho přilehlého okolí.

Dokumentace a náležitosti po linii stavební prevence HZS:

- **Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ)** k řízení, toto musí obsahovat informaci o nadstavbovém zařízení EPS/ZDP,
- **Podrobnější realizační dokumentace EPS** (PD EPS) předloží investor k vyjádření na oddělení prevence HZS LK Územní odbor Liberec před zahájením instalace EPS a ZDP.
- **PD přenosu signálů na PCO u HZS LK** zpracovává AEC NOVÁK s.r.o., Ústí nad Labem, mobil: 725 519 151, sebik@aecusti.cz,
- Prohlášení a doklady projektantů a montážních organizací za EPS a ZDP dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. prokazující oprávnění provádět instalaci EPS a ZDP,
- Doklady prokazující vlastnosti výrobku dle zákona č.22/1997 Sb., (EPS, ZDP),
- Doklady o dokončené montáži systému nebo zařízení (EPS, ZDP),
- Záznam o výchozí kontrole provozuschopnosti zařízení nebo hlavních komponent zařízení (EPS a ZDP),
- Platný záznam o kontrole provozuschopnosti zařízení EPS/ZDP a jejich částí, (je-li stávající systém EPS objektu dodatečně rozšiřován o ZDP a tedy o přenos signálů na PCO u HZS LK).

Dokumentaci převezme a posouzení zajistí:

mjr. Ing. Radka Vondrová

vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ

radka.vondrova@hzslk.cz, telefon: 950 470 320, 776 573 623

V době nepřítomnosti:

plk. Ing. Tomáš Erban

ředitel ÚO Liberec

tomas.erban@hzslk.cz, telefon: 950 471 020, 774 260 283

Koordinátor připojování objektů na PCO u HZS LK v celém kraji:

kpt. Ing. Eva Klímová

oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP

eva.klimova@hzslk.cz, telefon: 950 471 222, 771 121 285